

ООО «Титан-Девелопмент»
ИНН: 2901137903
КПП: 290101001
Архангельский ОСБ №8637
Р/счет: 40702810704000103219
К/счет: 30101810100000000601



163000, г. Архангельск,
ул. Поморская, д. 5
тел. / факс: (8182) 21-13-74
tdevelop.ru

ПРИКАЗ

№ 26/1 от «16» сентября 2024 г.

г. Архангельск

«О введении в действие инструкции №18-2 «Об организации проведения пожароопасных работ в ООО «Титан-Девелопмент»»

На основании требований Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» и в целях обеспечения безопасного проведения пожароопасных работ на территориях и объектах ООО «Титан-Девелопмент»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 16.01.2024 г. инструкцию №18-2 «Об организации проведения пожароопасных работ в ООО «Титан-Девелопмент» (далее-инструкция).

2. Руководителям подразделений:

2.1 Обеспечить исполнение данной инструкции в практической деятельности. Ознакомить ответственных лиц под подпись.

Срок – 29.12.2023 г.

2.2 Обеспечить контроль за исполнением подрядными организациями пожароопасных работ на объектах и территориях ООО «Титан-Девелопмент» по договорам подряда (аренды).

Срок – постоянно.

3. Специалисту по пожарной безопасности Грачёвой В.А. ознакомить с Приказом ответственных лиц.

4. Считать утратившим силу Инструкцию 18-2 «Об организации проведения пожароопасных работ в ООО «Титан-Девелопмент» от 25.05.2021 г. в связи с выходом настоящей инструкции.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела по делам ГО, ЧС, ПБ и ОТ Волосатова П.В.

Генеральный директор

И.С. Фролова

ООО «Титан-Девелопмент»
ИНН: 2901137903
КПП: 290101001
Архангельский ОСБ №8637
Р/счет: 40702810704000103219
К/счет: 30101810100000000601



163000, г. Архангельск,
ул. Поморская, д. 5
тел. / факс: (8182) 21-13-74
tdevelop.ru

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Титан-Девелопмент»
И.С. Фролова
«16» сентября 2023г.

ИНСТРУКЦИЯ № 18-2
Об организации проведения пожароопасных работ в
ООО «Титан-Девелопмент»

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая инструкция разработана в соответствии с Федеральными законами № 69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности», № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», №63-ФЗ «Об электронной подписи», постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - ППР РФ), Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭП), нормативно-техническими документами, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования, должностными инструкциями и иными нормативными актами ООО «Титан-Девелопмент», утвержденными в установленном порядке.

Примечание - при использовании настоящей инструкции целесообразно проверить действие ссылчных документов в информационной системе общего пользования. Если ссылчный документ заменен (изменен), то при применении настоящей инструкции следует руководствоваться замененным (измененным) ссылчным документом. Если ссылчный документ отменен без замены, то данная инструкция применяется в части, не затрагивающей требований отмененного документа.

Инструкция устанавливает основные требования по организации безопасного проведения пожароопасных работ на территориях и в зданиях ООО «Титан-Девелопмент» для всех структурных подразделений и для подрядных организаций всех организационно-правовых форм и форм собственности независимо от их ведомственной принадлежности, работающих в ООО «Титан-Девелопмент».

1.2 Руководители организаций и ответственные лица разрабатывают и реализуют меры по обеспечению пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ в ООО «Титан-Девелопмент» в соответствии с настоящей инструкцией и разделом XVI постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

1.3 Пожароопасные работы подразделяются на:

1) **Огневые работы** - вид работ, производственные операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры, способной вызвать

воспламенение материалов и конструкций (газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом, огневой разогрев битума и т.п.).

2) **Работы с горючими веществами** (красками, лаками, смолами, клеями, мастиками, растворителями и т.п.).

2 ПРОВЕДЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ

2.1 Места проведения огневых работ подразделяются на:

1) **Постоянные** – организуются по распорядительному документу руководителя организации в специально отведенных и оборудованных местах: в цехах, участках, мастерских и открытых площадках, отвечающих требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (огневые работы выполняются без оформления наряда-допуска).

2) **Временные** - организуются непосредственно на рабочем месте в помещениях и на открытой территории кроме стройплощадок.

2.2 **Оборудование постоянных мест для проведения огневых работ предусматривает:**

1) отведение отдельного помещения или выгораживание негораемыми перегородками высотой не менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1х1 миллиметр;

2) установку сварочной аппаратуры: электросварочного трансформатора; вводного щитка электропитания; рампы или другого устройства для установки газовых баллонов суточного расхода; металлического шкафа или стеллажа для инструмента;

3) установку обменной вентиляции отдельного помещения (при необходимости и выгороженного участка), в том числе местной отсасывающей;

4) наличие необходимых схем и плакатов по технологии проведения огневых работ;

5) Наличие 2 огнетушителей, не менее 4л (ОП-4 или ОУ-5) и покрывало для изоляции очага возгорания (негорючее укрывное полотно, материал)

2.3 После окончания или перерывов в работе более 10 минут на постоянных местах аппаратура отключается, а шланги отсоединяются и освобождаются от горючих жидкостей и газов.

2.4 **На проведение всех видов огневых работ на временных местах,** оформляется наряд-допуск (приложение № 1). При работе с подрядными организациями оформляется два экземпляра наряд-допуска.

2.5 Наряды-допуски на проведение огневых работ заполняются аккуратно, без исправлений. Регистрация нарядов на огневые работы проводится в журнале регистрации нарядов (с пометкой - огневые работы). Закрытые наряды хранятся в течение 30 дней. Допускается оформление и регистрация наряда-допуска на проведение огневых работ в электронном виде, при условии наличия у всех расписывающихся в нем электронной подписи, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи».

2.6 Лицом, ответственным за подготовку места проведения огневых работ, назначается специалист или работник, знающий процесс подготовки объекта к выполнению огневых работ.

2.7 Лицо, ответственное за подготовку места проведения огневых работ определяют границу (опасную зону), последовательность, объемы и сроки подготовки рабочих мест к огневым работам. Места проведения огневых работ очищаются от горючих веществ и материалов в требуемом радиусе (приложение № 2).

2.8 Персонал структурного подразделения, в котором производятся огневые работы, выполняет предусмотренные нарядом меры по подготовке рабочего места для огневых работ.

2.9 Аппараты, машины, емкости, трубопроводы и другое оборудование, на котором будут проводиться огневые работы, должны быть остановлены, освобождены от взрывоопасных, взрывопожароопасных, пожароопасных и токсичных продуктов, пропарены, промыты, очищены, отключены, отглушены от действующих аппаратов и коммуникаций.

2.10 Пусковая аппаратура, предназначенная для включения машин, механизмов, электро- и пневмоприводов, должна быть обесточена, и приняты меры, исключающие внезапный пуск.

2.11 Площадки, конструкционные элементы зданий, которые находятся в зоне проведения огневых работ, должны быть очищены, промыты от взрывоопасных и пожароопасных продуктов.

Сливные воронки, выходы из лотков и другие устройства, связанные с канализацией, в которых могут быть горючие газы, пары, жидкости, должны быть перекрыты.

2.12 Порядок подготовки к огневым работам. Оформление и выдача нарядов-допусков для проведения огневых работ.

2.12.1 Наряд-допуск оформляется и утверждается руководителем обособленного подразделения или иным должностным лицом, уполномоченным внутренним приказом, на все виды работ (указанных в п.1.3 (1)). Допускается объединять в одном лице ответственного за оформление наряд-допуска и ответственного за подготовку места проведения огневых работ.

2.12.2 Лицо, ответственное за проведение огневых работ определяет последовательность, содержание всех мероприятий по мерам безопасности в наряде-допуске в период подготовки и проведения огневых работ, прописывает их в П. 4 наряда допуска

2.12.3 В левом верхнем углу в первой строке указывается подрядная организация, цех или участок, чьими силами проводятся огневые работы, во второй строке – предприятие, цех, участок, отдел и т.д., где непосредственно проводятся огневые работы.

2.12.4 Ответственный за выдачу наряда-допуска определяет в случае проведения огневых работ на одном конкретно указанном месте (указывается отметка, ось, оборудование, узел, участок), которые будут проводиться одной бригадой, допускается объединять разные виды огневых работ в одном наряде-допуске.

2.12.5 До начала проведения огневых работ лицо, ответственное за подготовку места проведения обязан определить объем подготовительных работ, а также организовать назначить наблюдающих за пожароопасными работами.

2.12.6 Расширение места проведения работ, изменения объема работ и условий производства работ, а также замена ответственного за проведение работ без выдачи нового наряда не допускается.

2.12.7 Изменение состава бригады производится ответственным за проведение работ с отметкой в обоих экземплярах наряда- допуска. При замене членов бригады, внесенных в наряд-допуск, более чем на 50% наряд-допуск должен быть оформлен заново в установленном порядке.

2.12.8 Лицо, ответственное за проведение огневых работ проводит целевой инструктаж исполнителей, в том числе наблюдающих.

2.13 Непосредственное проведение огневых работ (выдача и закрытие нарядов- допусков)

2.13.1 После выполнения всех мероприятий, предложенных в наряде-допуске лицо, ответственное за подготовительные работы, передает место проведения огневых работ лицу, ответственному за проведение огневых работ, и разрешает возможность производства работ (п.7 бланка наряд - допуска).

2.13.2 Наряды-допуски регистрируются в журнале проведения огневых работ, что считается началом проведения огневых работ.

2.13.3 Наряд-допуск действителен в течение одной дневной рабочей смены. Если работы не закончены, то наряд-допуск должен быть продлен (подписью с расшифровкой, с указанием времени и даты) лицом, ответственным за подготовку работ и лицом, ответственным за проведение работ, на срок до 5 дневных смен рабочей недели (п.9 бланка наряд - допуска).

2.13.4 По окончании смены рабочее место проведения огневых работ предьявляется лицом, ответственным за проведение огневых работ, лицу, ответственному за подготовительные работы.

2.13.5 Лицо, ответственное за подготовку места проведения огневых работ, и лицо, ответственное за проведение огневых работ должно прекратить огневые работы при обнаружении отступлений от требований нормативных документов по охране труда и пожарной безопасности, настоящей инструкции, несоблюдении мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском или при опасности возникновения пожара (загорания).

2.13.6 При перерывах в работе более 10 мин, а также в конце рабочей смены аппаратура отключается, шланги отсоединяются и освобождаются от горючих жидкостей и газов, в паяльных лампах давление полностью снимается. По окончании огневых работ по наряду вся аппаратура и оборудование убираются в специально отведенное место.

2.13.7 Баллоны с горючим газом должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от баллонов с токсичным газом. Хранение и транспортирование баллонов с газами осуществляется только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. При обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих газов соблюдаются такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами.

2.13.8 При завершении огневых работ силами подрядной организации, лицо, ответственное за

подготовку места проведения огневых работ, один экземпляр наряда - допуска передает лицу, ответственному за проведение огневых работ, другой экземпляр передает на хранение лицу, выдавшему наряд-допуск.

2.13.9 На объектах организаций торговли запрещается проводить огневые работы во время нахождения покупателей в торговых залах. Запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.

2.14 К проведению огневых работ допускаются:

1. руководители, утверждающие наряд-допуск;
2. ответственные лица за выдачу наряда-допуска;
3. ответственные за выполнение подготовительных работ;
4. ответственные за проведение огневых работ;
5. исполнители огневых работ - лица имеющие квалификационное удостоверение электросварщика, газосварщика, газорезчика, паяльщика, слесаря, кровельщика, плотника;
6. наблюдающий, если он предусмотрен нарядом-допуском на время проведения огневых работ. На период кратковременного отсутствия наблюдающего, его функцию выполняет другой член бригады, указанный в наряде, кроме исполнителя.

2.15 Руководители или иное должностное лицо, уполномоченное внутренним приказом (лицо, выдавшее и утвердившее наряд-допуск) обязаны:

1. Организовать проведение огневых работ в соответствии с данной инструкцией.
2. Оформить и утвердить наряды-допуски на места проведения огневых работ.
3. Контролировать прохождение обучения по пожарной безопасности лицом, ответственным за подготовку и проведение огневых работ.
4. Указать подрядчику места установки инвентарных передвижных помещений, контейнеров для хранения оборудования, места хранения баллонов с газом.
5. Организовать подключение электросварочного оборудования.

2.16 Обязанности руководителей структурных подразделений, эксплуатирующих объект (цеха, отдела, участка) или лиц, их замещающих (лица, ответственные за подготовку места проведения огневых работ)

2.16.1 Организовать проведение огневых работ на территории цеха (участка) в соответствии с данной инструкцией.

2.16.2 До начала проведения огневых работ выполнить следующее:

- 1) Проверить техническое состояние средств пожаротушения, применяемых для проведения огневых работ.
- 2) Определить объемы и содержание подготовительных работ, последовательность их выполнения и меры безопасности. Определить в наряде-допуске организационные и технические мероприятия, исключающие возможность возникновения пожара, ложного срабатывания АУПС и АУПТ, воздействия на работника опасных и вредных производственных факторов, травмирования работников, и обеспечить их выполнение в полном объеме до начала работ, а также в период выполнения огневых работ.

3) Назначить наблюдающего за проведением огневых работ. Предпочтительно выставлять наблюдающего из числа технологического персонала, не задействованного в технологическом процессе, с которым проведен целевой инструктаж о мерах ПБ при проведении огневых работ.

Виды наблюдения:

1) **непрерывное наблюдение** – осуществляет наблюдающий, при его отсутствии, может быть другой член бригады, указанный в наряде, кроме исполнителя.

В случае размещения в радиусе зоны очистки территории взрывопожароопасных, пожароопасных веществ и материалов, строительных конструкций и оборудования с применением горючих материалов, устанавливается время непрерывного наблюдения **не менее 30 минут**.

2) **периодическое наблюдение** – осуществляется после непрерывного, лицом ответственным за проведение огневых работ, ответственным за выдачу наряда-допуска, ответственным за подготовку места проведения огневых работ.

2.16.3 После выполнения огневых работ:

- 1) Закрывать наряд-допуск.
- 2) В течение 2 часов (персоналом смены, цеха, участка) организовывать контроль за местом проведения огневых работ. При этом наблюдение может осуществляться дистанционно, в том числе

путем применения средств видеонаблюдения.

3) Передать закрытый наряд-допуск на хранение лицу, выдавшему наряд-допуск.

4) Совмещение в одном лице ответственного за проведение и ответственного за подготовку рабочего места не допускается.

2.16.4 При работе с подрядными организациями:

2.16.4.1 Руководитель или представитель подрядных организаций - ответственные лица за проведение пожароопасных работ обязаны:

1) Согласовать наряды-допуски.

2) Убедиться в безопасности проведения огнеопасных работ.

3) До начала проведения огневых работ и после их проведения ставить в известность лицо, ответственное за подготовку места, где проводятся огневые работы.

2.17 Обязанности лица, ответственного за подготовку места проведения огневых работ (исполнитель подготовительных работ):

1) Подготовить место для проведения огневых работ и передать его ответственному за проведение огневых работ от подрядной организации.

2) Проверить наличие первичных средств пожаротушения (огнетушители, кошму, песок, ведро и т.д.).

3) Организовать выполнение мероприятий, указанных в наряде-допуске, и проверить полноту и качество их выполнения.

4) При необходимости обеспечить своевременное проведение анализов воздушной среды на месте выполнения огневых работ и в опасной зоне.

5) По окончании проведения огневых работ принять у лица, ответственного за проведение огневых работ, рабочее место и закрыть наряд-допуск.

6) Обеспечить контроль за местом проведения огневых работ в перерывах (более 10 минут) и после их окончания в течение 2 часов.

7) Периодически проверять проведение огневых работ в части безопасности их выполнения.

8) Немедленно потребовать прекращения выполнения огневых работ в случае несоответствия требованиям данной инструкции, далее поставить об этом в известность лицо, ответственное за подготовку места проведения огневых работ.

2.18 Обязанности лица, ответственного за проведение огневых работ:

1) Получить наряд-допуск.

2) Заполнить табличку с исполнителями в наряде-допуске.

3) Организовать выполнение мероприятий по безопасному проведению огневых работ.

4) Проверить исправность оборудования, применяемого при огневых работах, в том числе периодическую проверку сварочного оборудования.

5) Провести инструктаж исполнителей (членов бригады).

6) Обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения, средствами защиты органов дыхания, спасательными поясами, веревками и т.д., научить исполнителей ими пользоваться.

7) В период проведения огневых работ обеспечить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, не допускать наблюдающему совмещать контроль с выполнением какой-либо другой работы.

8) Знать состояние воздушной среды на месте проведения огневых работ.

9) После окончания огневых работ проверить и сдать рабочее место, а также сдать наряд-допуск ответственному за выполнение подготовительных работ.

10) При возобновлении огневых работ после перерывов получить наряд-допуск, проверить состояние места проведения огневых работ.

11) Обеспечить отключение аппаратуры, сварочных агрегатов от электросети, отсоединение и освобождение шлангов от горючих жидкостей и газов, снятие давления в паяльных лампах. Организовать уборку аппаратуры и оборудования по окончании огневых работ в специально отведенные места.

12) В крайней необходимости ответственный за проведение огневых работ может выполнять функции исполнителя работ.

2.19 Обязанности исполнителя огневых работ:

1) Приступать к огневым работам только по указанию лица, ответственного за проведение огневых работ.

2) Тщательно осмотреть место проведения огневых работ перед началом и перед перерывом в работе, после окончания их проведения, и устранить выявленные нарушения.

3) Прекращать огневые работы по требованию контролирующих лиц и при возникновении опасности пожара, а также в случае нарушений ПППР в РФ.

4) Не приступать к огневым работам на не подготовленном месте их проведения.

5) Пройти инструктаж и поставить подпись в наряд-допуске (п.6 наряда- допуска).

6) Отключать при перерывах в работе более 10 мин, а также в конце рабочей смены аппаратуру, сварочный агрегат от электросети, шланги отсоединять и освобождать от горючих жидкостей и газов, в паяльных лампах давление полностью снимать.

7) Предоставлять для проверки удостоверения об обучении по пожарной безопасности и квалификационное удостоверение по требованию контролирующих лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности.

8) Убирать по окончании огневых работ всю аппаратуру, оборудование и обтирочный материал в специально согласованные места.

Использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, бумага и др.) после окончания работы должен храниться в металлических емкостях с плотно закрывающейся крышкой или утилизироваться в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов.

Работа по очистке инструмента и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей производится пожаробезопасным способом, исключая возможность искрообразования.

2.20 Обязанности наблюдающего:

1. Пройти инструктаж и поставить подпись в наряд-допуске.

2. Соблюдать меры безопасности, предусмотренные в наряде.

3. Не совмещать контроль с выполнением других видов работ (при непрерывном наблюдении).

4. Контролировать во время проведения огневых работ и после их окончания состояние места проведения работ, находящегося рядом оборудования, близлежащих отметок.

5. Контролировать сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

6. В случае возникновения пожара позвонить по телефону 01 (с мобильного телефона – 101). При отсутствии угрозы жизни и здоровья, принять меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушения вместе с членами бригады.

7. В случае возникновения аварийной ситуации с пожаром, угрожающей жизни и здоровью, следует покинуть место проведения работ (пожара), проследовать в безопасную зону, при этом сообщить информацию о покидании места огневых работ лицу, ответственному за проведение огневых работ.

2.21 При производстве огневых работ запрещается:

1. Приступать к работе при неисправной аппаратуре и неисправных средствах индивидуальной защиты.

2. Производить огневые работы на свежеекрашенных конструкциях и изделиях.

3. Использовать одежду, рукавицы и перчатки со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей.

4. Допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворёнными газами.

5. Производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящимися под электрическим напряжением.

6. Прокладывать токоведущие сварочные провода вместе с газосварочными шлангами; допускать их пересечение.

7. Размещать и хранить на рабочем месте, в сварочных кабинах баллоны, одежду, ЛВЖ, ГЖ, горючие материалы и другие посторонние предметы.

8. Отогревать замерзшие вентили, редукторы, ацетиленовые генераторы и другие детали

сварочных установок открытым огнем или раскаленными предметами.

9. Допускать соприкосновение кислородных баллонов, редукторов и другого сварочного оборудования с различными маслами, а также промасленной одеждой и ветошью.

10. Производить продувку рукава для горючих газов кислородом и кислородного рукава горючим газом, а также взаимно заменять рукава при работе.

11. Использовать рукава, длина которых превышает 30м, а при производстве монтажных работ – 40м.

12. Перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие рукава.

13. Оставлять без присмотра включенную сварочную аппаратуру и работающие сварочные агрегаты.

3 ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ С ГОРЮЧИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

3.1 Работы с горючими веществами проводятся на постоянных и временных местах.

3.1.1 **Постоянные места:** организуются в окрасочных и краскоприготовительных помещениях, в окрасочных камерах, на складах и в кладовых (красок, лаков, смол, клея, мастик, растворителей).

3.1.2 **Временные места:** организуются для производства работ с использованием горючих веществ непосредственно в помещениях на конструкциях и оборудовании.

3.2 Места проведения работ с горючими веществами (краски, лаки, смолы, клеи, мастики, растворители) должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

3.3 Работы с горючими веществами на временных местах не допускаются совместно с проведением огневых работ.

3.4 К проведению работ с горючими веществами допускаются:

3.4.1 **Исполнители:** лица, прошедшие своевременную специальную подготовку (маляры, кладовщики, кровельщики, работающие с мастиками).

3.4.2 **Ответственные за безопасность работ:** лица, назначенные распоряжением по подразделению, где проводятся работы с горючими веществами, а также руководящий состав подрядных организаций, проводящих работы с горючими веществами, прошедшие обучение по пожарной безопасности.

3.5 Руководитель структурного подразделения (где проводятся работы с горючими веществами) или лицо, его замещающее обязаны выполнить до начала проведения работ следующее:

1) Организовать обучение и сдачу экзаменов лиц, непосредственно участвующих в подготовке и проведении работ с горючими веществами, проверить техническое состояние оборудования и средств пожаротушения, применяемого для работ, назначить лиц, ответственных за подготовку и проведение работ, а также определить объемы и содержание подготовительных работ, последовательность их выполнения, меры безопасности, порядок контроля воздушной среды в месте проведения работ, средства защиты.

2) При работе с подрядными организациями проверить:

- протокола о прохождении своевременную обучения по пожарной безопасности, ответственными за безопасное проведение работе горючими веществами.

- документы, удостоверяющие исправность применяемого оборудования.

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ И СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ

4.1 Ответственность за выполнение и соблюдение требований данной инструкции возлагается на всех работников структурных подразделений ООО «Титан-Девелопмент» и работников подрядных организаций, занятых на производстве пожароопасных работ.

РАЗРАБОТАЛ:

Специалист по пожарной безопасности
ООО «Титан-Девелопмент»

Грачёва В.А.

СОГЛАСОВАНО:

Начальника отдела
по делам ГО, ЧС ПБ и ОТ
ООО «Титан-Девелопмент»

Волосатов П.В.

_____ Организация

_____ Должность

_____ Предприятие, цех, участок

_____ подпись, ФИО

«__» _____ 2023 г.

НАРЯД — ДОПУСК №
на выполнение огневых работ

1. Выдан (кому) _____
(должность руководителя работ, ответственного за проведение работ, ф.и.о., дата)

2. Место проведения работ _____
(отдел, участок, аппарат, коммуникация)

3. Содержание выполняемых работ _____

4. Организационные и технические меры безопасности, осуществляемые при подготовке объекта к огневым работам, при их проведении, средства коллективной и индивидуальной защиты, режим работы:

а) при подготовительных работах: _____

б) при проведении огневых работ: _____

5. Планируемое время проведения работ:

Начало _____ время _____ дата _____

Окончание _____ время _____ дата _____

6. Состав бригады исполнителей, в том числе наблюдающие (при большом числе исполнителей ее состав и требуемые сведения приводятся в прилагаемом списке с отметкой об этом в настоящем пункте):

№ п/п	Фамилия И.О.	Профессия	С условиями работы ознакомлен. Инструктаж получил		Инструктаж о мерах пожарной безопасности провел (подпись руководителя работ)
			подпись	дата	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

7. Наряд-допуск выдан: _____
(должность, ф.и.о. лица, выдавшего наряд-допуск, подпись, дата)

Наряд-допуск получен: _____
(должность, ф.и.о. руководителя работ, подпись, дата)

Согласовано с лицом, ответственным за подготовку места проведения огневых работ

(должность, ф.и.о. ответственного лица, подпись, дата)

8. Место проведения работ подготовлено:

Руководитель работ _____
(подпись, дата, время)

Возможность производства работ согласована _____
(подпись ответственного лица службы объекта, дата, время)

9. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

Рабочее место подготовлено, исполнители допущены к работе			Работа закончена, исполнители удалены с рабочего места	
Дата, время	Подпись руководителя работ	Подпись ответственного лица службы, на котором проводится работа	Дата, время	Подпись руководителя работ

10. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент, материалы, оборудование (сварочные аппараты, баллоны и т.д.), леса убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт.

(должность, ф.и.о. руководителя работ, подпись, дата)

(должность, ф.и.о. лица, выдавшего наряд-допуск, подпись, дата)

Радиус очистки территории от горючих материалов
В соответствии с требованиями ППР в РФ

Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территорией, метров	Минимальный радиус зоны очистки территории от горючих материалов, метров
0	5
2	8
3	9
4	10
6	11
8	12
10	13
свыше 10	14

Как работать с инструкцией 18-2

Об организации проведения пожароопасных работ в ООО «Титан-Девелопмент»

Алгоритм действий при проведении пожароопасных работ собственными силами.



Алгоритм действий при проведении пожароопасных работ силами подрядной организации.

